

国家加工食品质量检验中心（广东）
广州检验检测认证集团有限公司
检验检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10314



170000112462



(2020)国认监认字(270)号

№ 食检2020-09-3217 样单号：2009943



第 1 页 共 2 页

产品名称	直饮水	商标	----	规格型号	----
生产日期/批号	----	等级	----	限期使用日期 (保质期)	----
来样方式	委托单位送检	样品 状况	正常	检验环境 说明	按标准要求
抽(送)样日期	2020年09月25日	验讫 日期	2020年09月30日	样品数量	10L
检验类别	委托检验检测				
委托单位	广东外语外贸大学南国商学院				
标称生产单位	----				
依据	CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》				
综合检验结论	----				



序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			----	----	
1	色	度	≤5	<5, 无异色	符合
2	浑浊度	NTU	≤0.5	<0.5	符合
3	臭和味	----	无异臭异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	----	无	未检出	符合
5	pH	----	6.0~8.5	7.6	符合
6	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.34	符合
7	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	符合
8	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	符合
9	氯仿	mg/L	≤0.03	0.0264	符合

签发: 黄远丽 职务: 批准员

扫码查验
报告真伪



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

WWW.GJGQT.COM
防伪查询码: 3502E85374E88BA7
(5494/2020.10.09)

国家加工食品质量检验中心（广东）
广州检验检测认证集团有限公司
检 验 结 果



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10314



170000112462



(2020)国认监认字(270)号

№ 食检2020-09-3217 样单号：2009943

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			----	----	
10	四氯化碳	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度：0.1 μg/L)	符合
11	细菌总数	cfu/mL	≤50	未检出	符合
12	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
13	粪大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合

签发：

黄远丽

职务：批准员

扫码查验
报告真伪



地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

WWW.GJGQT.COM
防伪查询码：3502E85374E88BA7
(5494/2020.10.09)

